



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие
Ростовской области
«Управление развития систем
водоснабжения»
(ГУП РО УРСВ)
ГУКОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
УЧАСТОК

Юридический адрес: 346500, Ростовская область,
г. Шахты, ул. Советская, 120
Тел./факс: 8-8636-22-67-14, e-mail: office@guprousv.ru
Фактический адрес: 347880, г. Гуково, ул. Профильная, д5
Тел. 8-909-406-17-14
e-mail: secretary.gukovo@guprousv.ru

14.04.2020 № 389

И.о Главы Администрации
Углеродовского городского поселения

С.Г.Ильяеву

347895, РО Красносулинский район
р.п. Углеродовский, ул.Восточная, 84А.

Уважаемый Семен Георгиевич !

В ответ на Ваш запрос от 13.04.2020г № 216 о качестве питьевой воды подаваемой населению Красносулинского района пос. Углеродовский ГПУ ГУП РО «УРСВ» предоставляет Вам информацию о качестве питьевой воды централизованной системы водоснабжения за первый квартал 2020г.

Приложение:

- физико-химические исследования питьевой воды за первый квартал 2020г - 1 лист
- микробиологические исследования питьевой воды за первый квартал 2020г - 1 лист

Директор ГПУ ГУП РО УРСВ

С.С.Богданов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
Государственное унитарное предприятие Ростовской области
«Управление развития систем водоснабжения»

ГУКОВСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК. ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
 тел.8-909-406-17-14

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

централизованной системы питьевого водоснабжения подаваемой населению пос. Углеродовский
 Красносулинского района за первый квартал 2020 года.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерен.	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
1	2	3	4	5
Температура	град.	11,0±0,1	РД 52.24.496-2005	-
Запах при 20/60С ⁰	балл	1хл/1хл	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Вкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2
Мутность	мг/дм ³	0,06±0,01	ПНДФ 14.1:2:4.213- 05	не более 1,5
Цветность	градус	1,9 ± 0,6	ГОСТ 31868-2012	не более 20
Водородный показатель	pH	7,79±0,2	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6-9
Щелочность	ммоль/дм ³	3,4±0,4	ГОСТ 31957-2012	-
Общая жесткость	⁰ ж	7,0±1,1	ГОСТ 31954-2012	не более 7,0
Окисляемость перманганатная	мгО/дм ³	1,50±0,30	ПНДФ 14.1: 2: 4. 154-99	не более 5,0
Активный хлор	мг/дм ³	0,80±0,14	ПНДФ 14.1: 2:4.113-97	0,8-1,2
Хлориды	мг/дм ³	68,9±6,2	ПНДФ 14.1: 2.96-97	не более 350
Нитрит-ион	мг/дм ³	0,008±0,004	ГОСТ 33045-2014	не более 3,3
Ион аммония	мг/дм ³	<0,05	ПНДФ 14.1: 2:4.262-10	не более 1,5
Нитрат-ион	мг/дм ³	1,86±0,33	ПНДФ 14.1:2:4.4-95	не более 45
Сульфат-ион	мг/дм ³	137,8±13,8	ГОСТ 31940-2012	не более 500
Железо общее	мг/дм ³	0,08±0,02	ПНДФ 14.1:2:4.50-96	не более 0,3
Магний	мг/дм ³	10,9±0,5	ФР1.31.2002.00647	-
Кальций	мг/дм ³	122,3±7,9	РД 52.24.403-2018	-
Сумма ионов калия и натрия	мг/дм ³	28,8±5,8	РД 52.24.514-09	-
Медь	мг/дм ³	-	ГОСТ 4388-72	не более 1,0
Алюминий	мг/дм ³	-	ГОСТ 18165-2014	не более 0,5
АПВ	мг/дм ³	<0,01	ПНДФ 14.1:2:4.15-95	не более 0,5
Общая минерализация	мг/дм ³	576,0±51,8	ПНДФ 14.1:2:4.114-97	не более 1000,0
Солевой состав	мг/дм ³	576,1±172,8	РД 52.24.514-09	-

2.МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

централизованной системы питьевого водоснабжения подаваемой населению пос. Углеродовский
Красносулинского района за первый квартал 2020 года.

Наименование определяемых показателей	Ед. измерений	Результаты исследований	Наименование документа на МВИ	Величина допустимого уровня
Общие колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие
Общее микробное число	КОЕ в 1мл	0	МУК 4.2.1018-01	Не более 50
Колифаги	БОЕ в 100мл	Не обнаружено	МУК 4.2.1018-01	Отсутствие

Превышений ПДК согласно ГН 12.1.5.1315-03 «Предельно – допустимые Концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования» в подаваемой воде централизованной системы водоснабжения для питьевых нужд пос. Красносулинского района за первый квартал 2020 года в питьевой воде нет. Подаваемая вода населению соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

И.о начальника лаборатории Л.Г. Тищенко

Подпись: _____

